

**Общество с ограниченной ответственностью  
«СЕВЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»  
(ООО «СПК»)**

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 85  
ИНН 6672132513  
т: +7 343 278 78 87, доб 126, сот. +7 922 20 10 249  
email: elena.g.rasskazova@gmail.com

11 декабря 2012г.

**ОТЗЫВ  
О РАБОТЕ ЗАО ПП «ВОЛКОМПАНИ»**

Работы по огнезащите несущих металлоконструкций зданий и сооружений (площадка) на Заполярном НГКМ УКПГ-1В, УКПГ-2В ООО «Газпром добыча Ямбург» в период с апреля по ноябрь 2012 года выполняло предприятие ЗАО ПП «Волкомпани» по договору субподряда с ООО «Северная производственная компания».

Всего защищено: **24 457,80** кв.м.

Для огнезащиты несущих металлоконструкций, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений применялась следующая схема: грунт «Intercure 200», толщиной 75 мкм, огнезащитный слой «Interchar 963», толщиной в зависимости от проектного значения предела огнестойкости, финишный слой «Interthane 990», толщиной 100 мкм. Общая толщина покрытия от 750 мкм до 1825 мкм.

Для огнезащиты несущих металлоконструкций, которые эксплуатируются на открытом воздухе с климатическим фактором ХЛ1, применялась схема: грунт «Intercure 200», толщиной 75 мкм, огнезащитный слой «СГК-2», толщиной от 1000 мкм до 5500 мкм, финишный слой эмаль «ХВ-110», толщиной 70-90 мкм.

Работы выполнялись в соответствии с требованиями стандартов ИСО-9000, согласно проекта, в круглосуточном режиме, собственным оборудованием и транспортом ЗАО ПП «Волкомпани».

Персонал ЗАО ПП «Волкомпани» работает профессионально и с высоким качеством.

Замечаний по качеству работ у служб контроля качества и служб эксплуатации нет.

Замечаний по охране труда и ТБ нет.

Нарушений распорядка на объектах Заказчика нет.

Считаем целесообразным *совместное* участие ООО «Северной производственной компании» и ЗАО ПП «Волкомпани» по защите от коррозии и огнезащите металлоконструкций в инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли РФ, проектах по реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений.

Директор ООО «СПК»

*Рассказова*

Рассказова Е.Г.



ОАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»**

(ООО «Газпром добыча Ямбург»)

---

улица Геологоразведчиков, д. 9, г. Новый Уренгой  
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область  
Российская Федерация, 629300  
тел.: (3494) 96-60-11, факс (3494) 96-64-88  
E-mail: yamburg@yamburg.gazprom.ru www.yamburg.ru  
ОКПО 04803457 ИНН/КПП 890403477/997250001  
ОГРН 1028900624576

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отзыв

о работе ООО «Северная производственная компания» («ООО СПК»)

07 декабря 2012г.

Работы по огнезащите несущих металлоконструкций зданий и сооружений (площадка) на Заполярном НГКМ УКПГ-1В, УКПГ-2В ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2010г., 2012г. выполняло предприятие ООО «Северная производственная компания» совместно с ЗАО ПП «Волкомпани» по договору подряда ООО «ОРИОН-СТРОЙ».

*Сроки выполнения работ: УКПГ-2В май - июль 2010г., УКПГ-1В апрель-ноябрь 2012г.*

Для огнезащиты несущих м/к, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений применялась следующая схема: грунт «Intercure 200» толщиной 75 мкм, огнезащитный слой «Interchar 963» толщиной в зависимости от проектного значения предела огнестойкости, финишный слой «Interthane 990» толщиной 100 мкм. Общая толщина покрытия от 750 мкм до 1825 мкм.

Для огнезащиты несущих м/к, которые эксплуатируются на открытом воздухе с климатическим фактором ХЛ1, применялась схема: грунт «Intercure 200» толщиной 75 мкм, огнезащитный слой «СГК-2» толщиной от 1000 мкм до 5500 мкм, финишный слой эмаль «ХВ-110» толщиной 70-90 мкм.

Проект производства работ (ППР) разработан ООО «СПК» на основе данных проекта, инструкций производителей материалов по применению ЛКМ и соответствующих НТД. ППР согласован с техническими представителями производителя ЛКМ.

Работы осуществлялись согласно проекта, при необходимости в рабочем порядке совместно с АН ОАО «ВНИПИГаздобыча» вносились изменения в технический регламент.

Качество выполнения работ – без замечаний.

Замечаний по охране труда и ТБ нет.

Нарушений распорядка на объектах Заказчика нет.

Замечаний по оформлению исполнительной документации и ГПР – нет.

Считаем целесообразным дальнейшее сотрудничество с ООО «СПК» по выполнению выше указанных работ.

Зам.генерального директора  
по капитальному строительству ООО «Газпром добыча Ямбург»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes, positioned above the printed name.

Д.В. Михайлов